

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 04.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
05.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veľičina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	370.15	UP	369.49	OST	-	OST	-	
2:00	UP	351.11	UP	371.68	OST	-	OST	-	
3:00	UP	354.28	UP	377.74	OST	-	OST	-	
4:00	UP	353.20	UP	374.68	OST	-	OST	-	
5:00	UP	347.73	UP	374.93	OST	-	OST	-	
6:00	UP	342.44	UP	373.83	OST	-	OST	-	
7:00	UP	354.06	UP	373.73	OST	-	OST	-	
8:00	UP	347.96	UP	379.11	OST	-	OST	-	
9:00	UP	347.04	UP	373.02	OST	-	OST	-	
10:00	UP	344.65	UP	369.06	OST	-	OST	-	
11:00	UP	343.53	UP	366.51	OST	-	OST	-	
12:00	UP	356.30	UP	366.30	OST	-	OST	-	
13:00	UP	374.72	UP	373.98	OST	-	OST	-	
14:00	UP	376.79	UP	367.59	OST	-	OST	-	
15:00	UP	378.59	UP	364.45	OST	-	OST	-	
16:00	UP	378.63	UP	366.70	OST	-	OST	-	
17:00	UP	374.76	UP	366.92	OST	-	OST	-	
18:00	UP	371.51	UP	367.89	OST	-	OST	-	
19:00	UP	371.02	UP	368.17	OST	-	OST	-	
20:00	UP	367.91	UP	367.84	OST	-	OST	-	
21:00	UP	366.99	UP	369.68	OST	-	OST	-	
22:00	UP	371.61	UP	375.90	OST	-	OST	-	
23:00	UP	369.30	UP	375.02	OST	-	OST	-	
24:00	UP	363.51	UP	375.22	OST	-	OST	-	
<b>PDH</b>	361.57		371.23		-		-		
P48H	363.87		376.73		-1.#JF		-		
MZLd v kg	736.11		503.42		0.00		0.00		
n platných PHH	24		24		0		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%						
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	342.44		364.45						
Max PHH	378.63		379.11						

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....  
.....  
.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 04.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
05.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	178.28	UP	178.67	
2:00	UP	180.81	UP	180.07	
3:00	UP	180.18	UP	178.49	
4:00	UP	180.97	UP	179.37	
5:00	UP	179.66	UP	178.97	
6:00	UP	178.62	UP	178.30	
7:00	UP	179.44	UP	180.93	
8:00	UP	179.07	UP	179.06	
9:00	UP	178.57	UP	178.82	
10:00	UP	179.60	UP	179.10	
11:00	UP	178.69	UP	179.03	
12:00	UP	179.12	UP	178.60	
13:00	UP	179.60	UP	179.53	
14:00	UP	178.93	UP	179.71	
15:00	UP	179.43	UP	178.96	
16:00	UP	178.80	UP	179.62	
17:00	UP	179.24	UP	179.37	
18:00	UP	179.56	UP	179.41	
19:00	UP	180.01	UP	179.06	
20:00	UP	178.19	UP	179.57	
21:00	UP	180.05	UP	179.42	
22:00	UP	179.53	UP	178.73	
23:00	UP	180.52	UP	178.24	
24:00	UP	178.36	UP	178.73	
<b>PDH</b>		179.38		179.16	
MZLd v kg		324.47		481.28	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		178.19		178.24	
Max PHH		180.97		180.93	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....