

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 05.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
06.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	365.44	UP	374.62	OST	-	OST	-	
2:00	UP	365.68	UP	373.01	OST	-	OST	-	
3:00	UP	369.12	UP	372.81	OST	-	OST	-	
4:00	UP	370.82	UP	370.38	OST	-	OST	-	
5:00	UP	377.28	UP	367.63	OST	-	OST	-	
6:00	UP	375.61	UP	368.73	OST	-	OST	-	
7:00	UP	378.04	UP	371.36	OST	-	OST	-	
8:00	UP	379.89	UP	384.58	OST	-	OST	-	
9:00	UP	379.36	UP	386.72	OST	-	OST	-	
10:00	UP	377.24	UP	383.57	OST	-	OST	-	
11:00	UP	381.56	UP	383.26	OST	-	OST	-	
12:00	UP	362.02	UP	380.52	OST	-	OST	-	
13:00	UP	345.58	UP	377.52	OST	-	OST	-	
14:00	UP	353.58	UP	372.32	OST	-	OST	-	
15:00	UP	359.28	UP	380.06	OST	-	OST	-	
16:00	UP	367.59	UP	380.74	OST	-	OST	-	
17:00	UP	365.42	UP	379.45	OST	-	OST	-	
18:00	UP	366.85	UP	378.92	OST	-	OST	-	
19:00	UP	366.59	UP	383.13	OST	-	OST	-	
20:00	UP	364.35	UP	383.80	OST	-	OST	-	
21:00	UP	370.51	UP	387.27	OST	-	OST	-	
22:00	UP	369.36	UP	384.99	OST	-	OST	-	
23:00	UP	363.74	UP	386.59	OST	-	OST	-	
24:00	UP	362.41	UP	386.27	OST	-	OST	-	
<b>PDH</b>	368.22		379.09		-		-		
P48H	364.90		375.16		-1.#JF		-		
MZLd v kg	614.82		517.28		0.00		0.00		
n platných PHH	24		24		0		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%						
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	345.58		367.63						
Max PHH	381.56		387.27						

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....  
.....  
.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 05.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
06.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	177.30	UP	180.08	
2:00	UP	179.43	UP	179.60	
3:00	UP	179.87	UP	178.79	
4:00	UP	179.42	UP	179.54	
5:00	UP	179.01	UP	180.07	
6:00	UP	178.82	UP	179.10	
7:00	UP	178.92	UP	180.95	
8:00	UP	178.92	UP	178.87	
9:00	UP	179.04	UP	178.33	
10:00	UP	178.29	UP	179.76	
11:00	UP	178.37	UP	178.88	
12:00	UP	178.49	UP	178.13	
13:00	UP	179.43	UP	178.99	
14:00	UP	178.41	UP	179.84	
15:00	UP	178.81	UP	178.64	
16:00	UP	178.66	UP	180.00	
17:00	UP	178.31	UP	178.26	
18:00	UP	179.28	UP	180.09	
19:00	UP	178.73	UP	180.55	
20:00	UP	178.53	UP	177.97	
21:00	UP	179.79	UP	179.82	
22:00	UP	178.24	UP	178.73	
23:00	UP	179.20	UP	179.39	
24:00	UP	179.15	UP	179.34	
<b>PDH</b>		178.85		179.32	
MZLd v kg		285.93		503.36	
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		177.30		177.97	
Max PHH		179.87		180.95	

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....