

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
07.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	363.72	UP	387.60	OST	-	OST	-	
2:00	UP	367.04	UP	385.89	OST	-	OST	-	
3:00	UP	365.32	UP	385.85	OST	-	OST	-	
4:00	UP	366.31	UP	387.75	OST	-	OST	-	
5:00	UP	370.66	UP	384.58	OST	-	OST	-	
6:00	UP	367.57	UP	383.19	OST	-	OST	-	
7:00	UP	376.36	UP	386.21	OST	-	OST	-	
8:00	UP	380.84	UP	386.78	OST	-	OST	-	
9:00	UP	394.78	UP	401.14	OST	-	OST	-	
10:00	UP	382.67	UP	402.27	OST	-	OST	-	
11:00	UP	381.52	UP	395.28	NAB	-	OST	-	
12:00	UP	384.09	UP	394.21	NAB	-	OST	-	
13:00	UP	367.09	UP	444.37	UP	444.49	OST	-	
14:00	UP	374.41	OST	-	UP	376.97	OST	-	
15:00	UP	383.08	OST	-	UP	384.84	OST	-	
16:00	UP	391.30	OST	-	UP	374.21	OST	-	
17:00	UP	386.84	OST	-	UP	375.69	OST	-	
18:00	UP	384.92	OST	-	UP	379.27	OST	-	
19:00	UP	387.61	OST	-	UP	382.06	OST	-	
20:00	UP	373.83	OST	-	UP	384.31	OST	-	
21:00	UP	366.12	OST	-	UP	387.56	OST	-	
22:00	UP	373.10	OST	-	UP	385.20	OST	-	
23:00	UP	380.02	OST	-	UP	377.74	OST	-	
24:00	UP	388.42	OST	-	UP	382.21	OST	-	
PDH	377.40		394.24		386.21		-		
P48H	372.81		386.67		386.79		-		
MZLd v kg	403.31		273.32		471.52		0.00		
n platných PHH	24		13		12		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	363.72		383.19		374.21				
Max PHH	394.78		444.37		444.49				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

IN Y - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
07.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOx		NOx		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	179.19	UP	179.27	
2:00	UP	179.69	UP	179.24	
3:00	UP	177.77	UP	179.94	
4:00	UP	178.06	UP	178.62	
5:00	UP	178.84	UP	179.91	
6:00	UP	179.36	UP	179.89	
7:00	UP	179.16	UP	180.09	
8:00	UP	179.78	UP	177.76	
9:00	UP	179.72	UP	181.41	
10:00	UP	180.45	UP	179.04	
11:00	UP	180.83	UP	179.26	
12:00	UP	180.02	UP	179.43	
13:00	UP	178.04	UP	179.24	
14:00	UP	179.62	UP	177.75	
15:00	UP	178.76	UP	178.16	
16:00	UP	178.87	UP	179.07	
17:00	UP	179.92	UP	179.18	
18:00	UP	178.53	UP	180.99	
19:00	UP	180.28	UP	179.52	
20:00	UP	178.85	UP	179.93	
21:00	UP	178.10	UP	179.43	
22:00	UP	180.50	UP	179.92	
23:00	UP	178.96	UP	177.84	
24:00	UP	180.71	UP	179.97	
PDH		179.33		179.37	
MZLd v kg		291.69		482.17	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		177.77		177.75	
Max PHH		180.83		181.41	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....