

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 07.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
08.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	387.65	OST	-	UP	385.35	OST	-	
2:00	UP	388.39	OST	-	UP	383.60	OST	-	
3:00	UP	385.06	OST	-	UP	389.03	OST	-	
4:00	UP	376.35	OST	-	UP	388.57	OST	-	
5:00	UP	379.92	OST	-	UP	383.68	OST	-	
6:00	UP	391.73	OST	-	UP	377.39	OST	-	
7:00	UP	389.03	OST	-	UP	391.66	OST	-	
8:00	UP	384.33	OST	-	UP	391.72	OST	-	
9:00	UP	385.38	OST	-	UP	394.56	OST	-	
10:00	UP	377.64	OST	-	UP	392.06	OST	-	
11:00	UP	379.34	OST	-	UP	397.19	OST	-	
12:00	UP	382.85	OST	-	UP	383.12	OST	-	
13:00	UP	378.18	OST	-	UP	382.05	OST	-	
14:00	UP	378.52	OST	-	UP	376.53	OST	-	
15:00	UP	380.14	OST	-	UP	381.20	OST	-	
16:00	UP	381.03	OST	-	UP	370.32	OST	-	
17:00	UP	383.21	OST	-	UP	371.92	OST	-	
18:00	UP	384.41	OST	-	UP	374.66	OST	-	
19:00	UP	379.49	OST	-	UP	376.77	OST	-	
20:00	UP	376.81	OST	-	UP	365.37	OST	-	
21:00	UP	379.72	OST	-	UP	364.86	OST	-	
22:00	UP	379.64	OST	-	UP	376.11	OST	-	
23:00	UP	378.25	OST	-	UP	377.51	OST	-	
24:00	UP	382.89	OST	-	UP	373.30	OST	-	
PDH	382.08		-		381.19		-		
P48H	379.74		-1.#JF		383.70		-		
MZLd v kg	442.91		0.00		918.97		0.00		
n platných PHH	24		0		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	376.35				364.86				
Max PHH	391.73				397.19				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 07.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
08.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	177.64	UP	179.61	
2:00	UP	179.87	UP	179.34	
3:00	UP	178.10	UP	179.58	
4:00	UP	179.30	UP	178.46	
5:00	UP	178.24	UP	180.23	
6:00	UP	179.61	UP	179.56	
7:00	UP	178.17	UP	181.06	
8:00	UP	178.59	UP	179.20	
9:00	UP	179.34	UP	178.83	
10:00	UP	179.83	UP	179.00	
11:00	UP	180.46	UP	179.13	
12:00	UP	184.52	UP	179.52	
13:00	UP	182.49	UP	179.67	
14:00	UP	183.67	UP	179.30	
15:00	UP	183.08	UP	179.94	
16:00	UP	183.43	UP	179.91	
17:00	UP	183.27	UP	179.75	
18:00	UP	181.06	UP	179.31	
19:00	UP	183.37	UP	179.51	
20:00	UP	183.22	UP	178.13	
21:00	UP	183.23	UP	178.68	
22:00	UP	184.09	UP	179.83	
23:00	UP	183.01	UP	178.68	
24:00	UP	182.69	UP	178.61	
PDH		181.26		179.37	
MZLd v kg		292.47		459.19	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		177.64		178.13	
Max PHH		184.52		181.06	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....