

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 08.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
09.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	395.23	OST	-	UP	364.24	OST	-	
2:00	UP	385.34	OST	-	UP	369.67	OST	-	
3:00	UP	389.17	OST	-	UP	380.32	OST	-	
4:00	UP	391.44	OST	-	UP	365.36	OST	-	
5:00	UP	390.66	OST	-	UP	395.23	OST	-	
6:00	UP	382.00	OST	-	UP	386.94	OST	-	
7:00	UP	380.57	OST	-	UP	452.45	OST	-	
8:00	UP	390.50	OST	-	UP	414.97	OST	-	
9:00	UP	385.45	OST	-	UP	385.51	OST	-	
10:00	UP	381.22	OST	-	UP	380.72	OST	-	
11:00	UP	375.02	OST	-	UP	389.36	OST	-	
12:00	UP	365.66	OST	-	UP	384.87	OST	-	
13:00	UP	374.56	OST	-	UP	383.81	OST	-	
14:00	UP	370.72	OST	-	UP	389.68	OST	-	
15:00	UP	369.06	OST	-	UP	396.98	OST	-	
16:00	UP	370.46	OST	-	UP	390.63	OST	-	
17:00	UP	371.58	OST	-	UP	373.22	OST	-	
18:00	UP	379.94	OST	-	UP	377.31	OST	-	
19:00	UP	382.00	OST	-	UP	373.59	OST	-	
20:00	UP	381.48	OST	-	UP	386.58	OST	-	
21:00	UP	381.11	OST	-	UP	383.50	OST	-	
22:00	UP	387.46	OST	-	UP	371.44	OST	-	
23:00	UP	386.11	OST	-	UP	376.93	OST	-	
24:00	UP	386.95	OST	-	UP	373.76	OST	-	
PDH	381.40		-		385.29		-		
P48H	381.74		-1.#JF		383.24		-		
MZLd v kg	477.79		0.00		951.83		0.00		
n platných PHH	24		0		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	365.66				364.24				
Max PHH	395.23				452.45				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 08.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
09.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veľičina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	183.03	UP	179.10	
2:00	UP	182.14	UP	180.54	
3:00	UP	182.63	UP	178.32	
4:00	UP	182.62	UP	179.44	
5:00	UP	181.96	UP	180.57	
6:00	UP	182.15	UP	180.69	
7:00	UP	182.27	UP	179.92	
8:00	UP	181.93	UP	178.52	
9:00	UP	182.26	UP	179.05	
10:00	UP	180.85	UP	179.52	
11:00	UP	178.75	UP	179.52	
12:00	UP	178.49	UP	178.77	
13:00	UP	178.28	UP	179.36	
14:00	UP	178.46	UP	179.24	
15:00	UP	179.59	UP	179.07	
16:00	UP	180.80	UP	179.72	
17:00	UP	178.83	UP	179.48	
18:00	UP	178.52	UP	179.54	
19:00	UP	178.79	UP	179.51	
20:00	UP	178.59	UP	178.64	
21:00	UP	179.01	UP	179.90	
22:00	UP	179.37	UP	178.93	
23:00	UP	179.51	UP	178.41	
24:00	UP	179.41	UP	178.59	
PDH		180.34		179.35	
MZLd v kg		280.63		473.18	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		178.28		178.32	
Max PHH		183.03		180.69	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....