

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 10.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
11.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	411.30	OST	-	UP	370.93	OST	-	
2:00	UP	392.83	OST	-	UP	380.63	OST	-	
3:00	UP	409.45	OST	-	UP	376.61	OST	-	
4:00	UP	402.16	OST	-	UP	379.77	OST	-	
5:00	UP	399.22	OST	-	UP	383.40	OST	-	
6:00	UP	389.98	OST	-	UP	376.76	OST	-	
7:00	UP	380.17	OST	-	UP	375.90	OST	-	
8:00	UP	379.71	OST	-	UP	372.62	OST	-	
9:00	UP	380.67	OST	-	UP	378.08	OST	-	
10:00	UP	385.65	OST	-	UP	389.54	OST	-	
11:00	UP	392.29	OST	-	UP	392.50	OST	-	
12:00	UP	385.43	OST	-	UP	393.68	OST	-	
13:00	UP	409.72	OST	-	UP	378.34	OST	-	
14:00	UP	384.21	OST	-	UP	375.02	OST	-	
15:00	UP	379.46	OST	-	UP	373.29	OST	-	
16:00	UP	385.04	OST	-	UP	372.20	OST	-	
17:00	UP	395.88	OST	-	UP	375.52	OST	-	
18:00	UP	389.56	OST	-	UP	372.38	OST	-	
19:00	UP	390.42	OST	-	UP	368.83	OST	-	
20:00	UP	393.15	OST	-	UP	361.37	OST	-	
21:00	UP	423.69	OST	-	UP	358.93	OST	-	
22:00	UP	430.59	OST	-	UP	363.49	OST	-	
23:00	UP	439.25	OST	-	UP	385.34	OST	-	
24:00	UP	404.08	OST	-	UP	387.24	OST	-	
PDH	397.25		-		376.77		-		
P48H	391.63		-1.#JF		378.74		-		
MZLd v kg	591.17		0.00		942.62		0.00		
n platných PHH	24		0		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	379.46				358.93				
Max PHH	439.25				393.68				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 10.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
11.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	179.24	UP	178.52	
2:00	UP	179.12	UP	180.24	
3:00	UP	181.03	UP	179.38	
4:00	UP	178.68	UP	179.06	
5:00	UP	180.00	UP	179.39	
6:00	UP	179.81	UP	178.59	
7:00	UP	178.06	UP	180.34	
8:00	UP	179.92	UP	178.42	
9:00	UP	179.73	UP	178.59	
10:00	UP	178.27	UP	178.68	
11:00	UP	178.60	UP	179.65	
12:00	UP	180.30	UP	179.92	
13:00	UP	178.07	UP	179.73	
14:00	UP	179.18	UP	178.59	
15:00	UP	178.82	UP	179.25	
16:00	UP	180.22	UP	179.52	
17:00	UP	179.44	UP	178.74	
18:00	UP	178.98	UP	180.10	
19:00	UP	178.73	UP	179.52	
20:00	UP	177.49	UP	178.35	
21:00	UP	179.13	UP	180.14	
22:00	UP	179.12	UP	177.99	
23:00	UP	179.27	UP	178.65	
24:00	UP	178.56	UP	179.64	
PDH		179.16		179.21	
MZLd v kg		255.58		493.93	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		177.49		177.99	
Max PHH		181.03		180.34	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....