

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
12.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	389.53	OST	-	UP	387.76	OST	-	
2:00	UP	372.25	OST	-	UP	379.57	OST	-	
3:00	UP	354.19	OST	-	UP	379.71	OST	-	
4:00	UP	348.87	OST	-	UP	383.65	OST	-	
5:00	UP	338.53	OST	-	UP	387.23	OST	-	
6:00	UP	358.37	OST	-	UP	384.01	OST	-	
7:00	UP	367.99	OST	-	UP	382.45	OST	-	
8:00	UP	377.89	OST	-	UP	380.59	OST	-	
9:00	UP	390.79	OST	-	UP	382.63	OST	-	
10:00	UP	396.50	OST	-	UP	383.53	OST	-	
11:00	UP	386.46	OST	-	UP	383.04	OST	-	
12:00	UP	393.22	OST	-	UP	385.42	OST	-	
13:00	UP	392.90	OST	-	UP	383.25	OST	-	
14:00	UP	394.74	OST	-	UP	377.84	OST	-	
15:00	UP	392.37	OST	-	UP	372.61	OST	-	
16:00	UP	390.53	OST	-	UP	372.47	OST	-	
17:00	UP	390.88	OST	-	UP	377.63	OST	-	
18:00	UP	391.51	OST	-	UP	379.41	OST	-	
19:00	UP	388.27	OST	-	UP	382.22	OST	-	
20:00	UP	391.88	OST	-	UP	383.57	OST	-	
21:00	UP	443.99	OST	-	UP	387.84	OST	-	
22:00	UP	384.99	OST	-	UP	386.55	OST	-	
23:00	UP	383.04	OST	-	UP	388.08	OST	-	
24:00	UP	369.83	OST	-	UP	386.62	OST	-	
PDH	382.90		-		382.40		-		
P48H	390.07		-1.#JF		379.58		-		
MZLd v kg	570.57		0.00		941.53		0.00		
n platných PHH	24		0		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	338.53				372.47				
Max PHH	443.99				388.08				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 11.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
12.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	179.10	UP	179.25	
2:00	UP	180.07	UP	179.23	
3:00	UP	180.02	UP	179.18	
4:00	UP	179.36	UP	180.87	
5:00	UP	179.87	UP	179.24	
6:00	UP	179.78	UP	179.78	
7:00	UP	178.64	UP	179.19	
8:00	UP	179.38	UP	179.31	
9:00	UP	179.30	UP	180.70	
10:00	UP	179.37	UP	179.63	
11:00	UP	178.57	UP	176.72	
12:00	UP	179.57	UP	179.46	
13:00	UP	179.12	UP	182.96	
14:00	UP	181.52	UP	177.36	
15:00	UP	179.84	UP	180.48	
16:00	UP	179.71	UP	177.95	
17:00	UP	179.31	UP	178.86	
18:00	UP	179.11	UP	179.00	
19:00	UP	179.00	UP	180.69	
20:00	UP	180.39	UP	178.55	
21:00	UP	179.52	UP	179.12	
22:00	UP	178.98	UP	178.42	
23:00	UP	181.00	UP	180.08	
24:00	UP	182.86	UP	179.03	
PDH		179.72		179.38	
MZLd v kg		275.03		534.18	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		24	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		24	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		178.57		176.72	
Max PHH		182.86		182.96	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....