

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 12.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
13.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	380.95	OST	-	UP	386.66	OST	-	
2:00	UP	378.74	OST	-	UP	385.03	OST	-	
3:00	UP	390.84	OST	-	UP	385.42	OST	-	
4:00	UP	388.95	OST	-	UP	382.79	OST	-	
5:00	UP	374.36	OST	-	UP	379.11	OST	-	
6:00	UP	373.83	OST	-	UP	377.84	OST	-	
7:00	UP	378.34	OST	-	UP	381.04	OST	-	
8:00	UP	364.85	OST	-	UP	384.78	OST	-	
9:00	UP	375.94	OST	-	UP	388.27	OST	-	
10:00	UP	377.84	OST	-	UP	383.48	OST	-	
11:00	UP	375.10	OST	-	UP	393.22	OST	-	
12:00	UP	374.48	OST	-	UP	387.62	OST	-	
13:00	UP	369.92	OST	-	UP	385.09	OST	-	
14:00	UP	370.35	OST	-	UP	380.65	OST	-	
15:00	UP	370.29	OST	-	UP	391.84	OST	-	
16:00	UP	362.75	OST	-	UP	379.37	OST	-	
17:00	UP	354.11	OST	-	UP	381.00	OST	-	
18:00	UP	352.36	OST	-	UP	377.49	OST	-	
19:00	UP	386.07	OST	-	UP	389.64	OST	-	
20:00	UP	374.08	OST	-	UP	393.42	OST	-	
21:00	UP	385.16	OST	-	UP	394.14	OST	-	
22:00	UP	383.20	OST	-	UP	398.18	OST	-	
23:00	UP	384.79	OST	-	UP	390.99	OST	-	
24:00	UP	361.99	OST	-	UP	391.60	OST	-	
PDH	374.55		-		386.19		-		
P48H	378.73		-1.#JF		384.30		-		
MZLd v kg	687.60		0.00		1085.61		0.00		
n platných PHH	24		0		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	352.36				377.49				
Max PHH	390.84				398.18				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 12.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
13.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		200.00		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	183.19	UP	179.52	
2:00	UP	183.21	UP	179.26	
3:00	UP	181.55	UP	178.60	
4:00	UP	180.89	UP	179.20	
5:00	UP	180.74	UP	179.21	
6:00	UP	181.08	UP	179.19	
7:00	UP	181.54	UP	181.04	
8:00	UP	181.69	UP	178.82	
9:00	UP	181.58	UP	179.35	
10:00	UP	181.29	UP	180.01	
11:00	UP	181.00	UP	179.02	
12:00	UP	181.41	UP	179.16	
13:00	UP	181.47	UP	179.78	
14:00	UP	181.29	UP	179.19	
15:00	UP	179.93	UP	173.90	
16:00	UP	181.81	OST	-	
17:00	UP	181.70	OST	-	
18:00	UP	181.42	OST	-	
19:00	UP	181.59	OST	-	
20:00	UP	181.32	OST	-	
21:00	UP	181.46	OST	-	
22:00	UP	181.19	OST	-	
23:00	UP	179.23	OST	-	
24:00	UP	180.13	OST	-	
PDH		181.32		179.02	
MZLd v kg		324.15		330.05	
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅		24		15	
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅		0		0	
n neplatných PHH		24		15	
n nahradených PHH		0		0	
n nahradených PHH		0		0	
podiel F PHH pri UP		0.0%		0.0%	
EQ		0.00		0.00	
Min PHH		179.23		173.90	
Max PHH		183.21		181.04	

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

l - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....