

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 14.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
15.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	378.46	OST	-	UP	394.87	OST	-	
2:00	UP	376.61	OST	-	UP	393.59	OST	-	
3:00	UP	372.00	OST	-	UP	391.74	OST	-	
4:00	UP	368.38	OST	-	UP	393.93	OST	-	
5:00	UP	374.25	OST	-	UP	391.99	OST	-	
6:00	UP	383.08	OST	-	UP	391.35	OST	-	
7:00	UP	388.35	OST	-	UP	393.32	OST	-	
8:00	UP	381.99	OST	-	UP	393.82	OST	-	
9:00	UP	385.50	OST	-	UP	390.25	OST	-	
10:00	UP	385.79	OST	-	UP	396.10	OST	-	
11:00	UP	383.87	OST	-	UP	401.69	OST	-	
12:00	UP	377.32	OST	-	UP	393.57	OST	-	
13:00	UP	369.38	OST	-	UP	392.33	OST	-	
14:00	UP	362.54	OST	-	UP	392.42	OST	-	
15:00	UP	358.26	OST	-	UP	390.89	OST	-	
16:00	UP	354.46	OST	-	UP	389.13	OST	-	
17:00	UP	352.56	OST	-	UP	387.93	OST	-	
18:00	UP	356.04	OST	-	UP	387.22	OST	-	
19:00	UP	359.90	OST	-	UP	390.72	OST	-	
20:00	UP	363.67	OST	-	UP	388.09	OST	-	
21:00	UP	365.20	OST	-	UP	391.32	OST	-	
22:00	UP	376.58	OST	-	UP	396.90	OST	-	
23:00	UP	379.00	OST	-	UP	394.91	OST	-	
24:00	UP	377.40	OST	-	UP	397.20	OST	-	
PDH	372.11		-		392.72		-		
P48H	373.51		-1.#JF		390.14		-		
MZLd v kg	926.67		0.00		1323.32		0.00		
n platných PHH	24		0		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	352.56				387.22				
Max PHH	388.35				401.69				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 14.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
15.03.15

Zdroj: Tepláreň
Strana : 2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		Pozn.
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	177.92	OST	-	
2:00	UP	178.76	OST	-	
3:00	UP	178.93	OST	-	
4:00	UP	178.93	OST	-	
5:00	UP	179.11	OST	-	
6:00	UP	178.70	OST	-	
7:00	UP	179.40	OST	-	
8:00	UP	178.78	OST	-	
9:00	UP	180.70	OST	-	
10:00	UP	178.47	OST	-	
11:00	UP	178.99	OST	-	
12:00	UP	179.04	OST	-	
13:00	UP	178.80	OST	-	
14:00	UP	178.32	OST	-	
15:00	UP	178.99	OST	-	
16:00	UP	178.62	OST	-	
17:00	UP	178.52	OST	-	
18:00	UP	178.86	OST	-	
19:00	UP	179.57	OST	-	
20:00	UP	178.77	OST	-	
21:00	UP	178.48	OST	-	
22:00	UP	179.05	OST	-	
23:00	UP	178.74	OST	-	
24:00	UP	178.47	OST	-	
PDH	178.87		-		
MZLd v kg	335.39		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	24		0		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	24		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	177.92				
Max PHH	180.70				

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....