

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 15.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
16.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	375.17	OST	-	UP	395.17	OST	-	
2:00	UP	386.35	OST	-	UP	396.36	OST	-	
3:00	UP	384.23	OST	-	UP	398.22	OST	-	
4:00	UP	381.63	OST	-	UP	396.50	OST	-	
5:00	UP	379.17	OST	-	UP	395.96	OST	-	
6:00	UP	380.48	OST	-	UP	397.69	OST	-	
7:00	UP	389.49	OST	-	UP	401.20	OST	-	
8:00	UP	388.04	OST	-	UP	394.39	OST	-	
9:00	UP	391.43	OST	-	UP	393.05	OST	-	
10:00	UP	386.40	OST	-	UP	387.46	OST	-	
11:00	UP	378.13	OST	-	UP	379.97	OST	-	
12:00	UP	384.20	OST	-	UP	382.09	OST	-	
13:00	UP	385.16	OST	-	UP	380.78	OST	-	
14:00	UP	381.49	OST	-	UP	381.16	OST	-	
15:00	UP	381.90	OST	-	UP	381.32	OST	-	
16:00	UP	381.21	OST	-	UP	379.79	OST	-	
17:00	UP	379.17	OST	-	UP	382.50	OST	-	
18:00	UP	378.50	OST	-	UP	382.71	OST	-	
19:00	UP	380.62	OST	-	UP	379.90	OST	-	
20:00	UP	380.05	OST	-	UP	381.92	OST	-	
21:00	UP	378.39	OST	-	UP	380.75	OST	-	
22:00	UP	384.77	OST	-	UP	384.46	OST	-	
23:00	UP	380.84	OST	-	UP	387.04	OST	-	
24:00	UP	383.91	OST	-	UP	394.92	OST	-	
PDH	382.53		-		388.14		-		
P48H	377.32		-1.#JF		390.43		-		
MZLd v kg	627.49		0.00		1302.88		0.00		
n platných PHH	24		0		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	375.17				379.79				
Max PHH	391.43				401.20				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 15.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
16.03.15

Zdroj: Tepláreň
Strana : 2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		Pozn.
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	179.17	OST	-	
2:00	UP	178.57	OST	-	
3:00	UP	178.84	OST	-	
4:00	UP	178.24	OST	-	
5:00	UP	179.21	OST	-	
6:00	UP	178.98	OST	-	
7:00	UP	179.41	OST	-	
8:00	UP	179.00	OST	-	
9:00	UP	179.44	OST	-	
10:00	UP	179.27	OST	-	
11:00	UP	179.76	OST	-	
12:00	UP	178.56	OST	-	
13:00	UP	179.28	OST	-	
14:00	UP	179.30	OST	-	
15:00	UP	178.99	OST	-	
16:00	UP	179.27	OST	-	
17:00	UP	178.62	OST	-	
18:00	UP	178.48	OST	-	
19:00	UP	179.69	OST	-	
20:00	UP	178.79	OST	-	
21:00	UP	178.56	OST	-	
22:00	UP	179.22	OST	-	
23:00	UP	178.51	OST	-	
24:00	UP	179.21	OST	-	
PDH	179.02		-		
MZLd v kg	335.07		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	24		0		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	24		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	178.24				
Max PHH	179.76				

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....