

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
17.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

| Meracie miesto | Kotel K1 | | Kotel K2 | | Kotel K3 | | Kotle K7,8 | | |
|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-----|---------------------|--------|---------------------|-----|-------|
| Kód | 0071 | | 0072 | | 0073 | | 0078 | | |
| Veličina | NOxr | | NOxr | | NOxr | | NOxr | | |
| Jednotka | mg/m ³ N | | mg/m ³ N | | mg/m ³ N | | mg/m ³ N | | |
| EL (97% P48H) | - | | - | | - | | - | | |
| EL (95% P48H) | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | |
| I(%) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Čas | Stav | PHH | Stav | PHH | Stav | PHH | Stav | PHH | Pozn. |
| 1:00 | UP | 385.43 | OST | - | UP | 398.36 | OST | - | |
| 2:00 | UP | 389.88 | OST | - | UP | 399.29 | OST | - | |
| 3:00 | UP | 391.71 | OST | - | UP | 395.88 | OST | - | |
| 4:00 | UP | 390.09 | OST | - | UP | 395.08 | OST | - | |
| 5:00 | UP | 390.53 | OST | - | UP | 385.82 | OST | - | |
| 6:00 | UP | 387.30 | OST | - | UP | 398.78 | OST | - | |
| 7:00 | UP | 392.69 | OST | - | UP | 383.06 | OST | - | |
| 8:00 | UP | 392.25 | OST | - | UP | 382.72 | OST | - | |
| 9:00 | UP | 385.03 | OST | - | UP | 381.18 | OST | - | |
| 10:00 | UP | 388.91 | OST | - | UP | 381.78 | OST | - | |
| 11:00 | UP | 393.28 | OST | - | UP | 377.06 | OST | - | |
| 12:00 | UP | 386.21 | OST | - | UP | 375.38 | OST | - | |
| 13:00 | UP | 371.42 | OST | - | UP | 375.43 | OST | - | |
| 14:00 | UP | 358.03 | OST | - | UP | 375.28 | OST | - | |
| 15:00 | UP | 366.89 | OST | - | UP | 374.40 | OST | - | |
| 16:00 | UP | 369.61 | OST | - | UP | 372.94 | OST | - | |
| 17:00 | UP | 374.25 | OST | - | UP | 367.03 | OST | - | |
| 18:00 | UP | 377.55 | OST | - | UP | 368.13 | OST | - | |
| 19:00 | UP | 391.62 | OST | - | UP | 370.47 | OST | - | |
| 20:00 | UP | 390.16 | OST | - | UP | 369.79 | OST | - | |
| 21:00 | UP | 388.09 | OST | - | UP | 367.60 | OST | - | |
| 22:00 | UP | 382.66 | OST | - | UP | 368.63 | OST | - | |
| 23:00 | UP | 375.70 | OST | - | UP | 368.43 | OST | - | |
| 24:00 | UP | 374.38 | OST | - | UP | 368.12 | OST | - | |
| PDH | 383.07 | | - | | 379.19 | | - | | |
| P48H | 382.80 | | -1.#JF | | 383.67 | | - | | |
| MZLd v kg | 621.39 | | 0.00 | | 1188.06 | | 0.00 | | |
| n platných PHH | 24 | | 0 | | 24 | | 0 | | |
| n neplatných PHH | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| n nahradených PHH | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| podiel F PHH pri UP | 0.0% | | | | 0.0% | | | | |
| EQ | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Min PHH | 358.03 | | | | 367.03 | | | | |
| Max PHH | 393.28 | | | | 399.29 | | | | |

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 16.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
17.03.15

Zdroj: Tepláreň
Strana : 2/2

| Meracie miesto | Kotel K4 | | Kotel K5 | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-----|--|
| Kód | 0074 | | 0075 | | |
| Veličina | NOxr | | NOxr | | |
| Jednotka | mg/m ³ N | | mg/m ³ N | | |
| EL | 200.00 | | - | | |
| l(%) | 20 | | 20 | | |
| Čas | Stav | PHH | Stav | PHH | |
| 1:00 | UP | 179.09 | OST | - | |
| 2:00 | UP | 178.69 | OST | - | |
| 3:00 | UP | 178.93 | OST | - | |
| 4:00 | UP | 179.00 | OST | - | |
| 5:00 | UP | 179.27 | OST | - | |
| 6:00 | UP | 178.80 | OST | - | |
| 7:00 | UP | 179.82 | OST | - | |
| 8:00 | UP | 178.80 | OST | - | |
| 9:00 | UP | 179.13 | OST | - | |
| 10:00 | UP | 184.61 | OST | - | |
| 11:00 | UP | 180.37 | OST | - | |
| 12:00 | UP | 179.15 | OST | - | |
| 13:00 | UP | 179.24 | OST | - | |
| 14:00 | UP | 179.15 | OST | - | |
| 15:00 | UP | 178.72 | OST | - | |
| 16:00 | UP | 176.97 | OST | - | |
| 17:00 | UP | 179.88 | OST | - | |
| 18:00 | UP | 176.26 | OST | - | |
| 19:00 | UP | 187.08 | OST | - | |
| 20:00 | UP | 189.96 | OST | - | |
| 21:00 | UP | 163.65 | OST | - | |
| 22:00 | UP | 160.67 | OST | - | |
| 23:00 | UP | 168.49 | OST | - | |
| 24:00 | UP | 166.87 | OST | - | |
| PDH | 177.61 | | - | | |
| MZLd v kg | 320.24 | | 0.00 | | |
| n (PHH-I) < 2*EL ₉₅ | 24 | | 0 | | |
| n (PHH-I) > 2*EL ₉₅ | 0 | | 0 | | |
| n neplatných PHH | 24 | | 0 | | |
| n nahradených PHH | 0 | | 0 | | |
| n nahradených PHH | 0 | | 0 | | |
| podiel F PHH pri UP | 0.0% | | | | |
| EQ | 0.00 | | 0.00 | | |
| Min PHH | 160.67 | | | | |
| Max PHH | 189.96 | | | | |

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....