

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
18.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	376.87	OST	-	UP	370.05	OST	-	
2:00	UP	374.01	OST	-	UP	369.79	OST	-	
3:00	UP	364.93	OST	-	UP	373.05	OST	-	
4:00	UP	368.44	OST	-	UP	377.17	OST	-	
5:00	UP	370.13	OST	-	UP	381.50	OST	-	
6:00	UP	367.98	OST	-	UP	385.13	OST	-	
7:00	UP	368.26	OST	-	UP	397.76	OST	-	
8:00	UP	379.41	OST	-	UP	394.36	OST	-	
9:00	UP	381.16	OST	-	UP	395.50	OST	-	
10:00	UP	382.64	OST	-	UP	393.78	OST	-	
11:00	UP	387.13	OST	-	UP	392.67	OST	-	
12:00	UP	382.70	OST	-	UP	417.79	OST	-	
13:00	UP	386.09	OST	-	UP	442.70	OST	-	
14:00	UP	387.93	OST	-	UP	451.05	OST	-	
15:00	UP	381.60	OST	-	UP	379.27	OST	-	
16:00	UP	383.03	OST	-	UP	383.67	OST	-	
17:00	UP	372.77	OST	-	UP	398.79	OST	-	
18:00	UP	350.41	OST	-	UP	385.30	OST	-	
19:00	UP	370.14	OST	-	UP	387.17	OST	-	
20:00	UP	359.15	OST	-	UP	385.72	OST	-	
21:00	UP	366.98	OST	-	UP	365.77	OST	-	
22:00	UP	378.85	OST	-	UP	369.01	OST	-	
23:00	UP	378.33	OST	-	UP	379.32	OST	-	
24:00	UP	365.64	OST	-	UP	386.26	OST	-	
PDH	374.36		-		390.11		-		
P48H	378.71		-1.#JF		384.65		-		
MZLd v kg	767.43		0.00		1189.02		0.00		
n platných PHH	24		0		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	350.41				365.77				
Max PHH	387.93				451.05				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 17.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
18.03.15

Zdroj: Tepláreň
Strana : 2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		Pozn.
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	175.50	OST	-	
2:00	UP	182.98	OST	-	
3:00	UP	178.78	OST	-	
4:00	UP	178.05	OST	-	
5:00	UP	177.42	OST	-	
6:00	UP	174.06	OST	-	
7:00	UP	184.04	OST	-	
8:00	UP	171.43	OST	-	
9:00	UP	176.62	OST	-	
10:00	UP	177.48	OST	-	
11:00	UP	177.04	OST	-	
12:00	UP	176.95	OST	-	
13:00	UP	177.01	OST	-	
14:00	UP	177.57	OST	-	
15:00	UP	175.96	OST	-	
16:00	UP	177.14	OST	-	
17:00	UP	176.99	OST	-	
18:00	UP	177.14	OST	-	
19:00	UP	176.90	OST	-	
20:00	UP	177.46	OST	-	
21:00	UP	176.73	OST	-	
22:00	UP	177.03	OST	-	
23:00	UP	176.67	OST	-	
24:00	UP	177.73	OST	-	
PDH	177.28		-		
MZLd v kg	313.41		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	24		0		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	24		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	171.43				
Max PHH	184.04				

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....