

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
19.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	385.86	OST	-	UP	386.67	OST	-	
2:00	UP	388.42	OST	-	UP	389.08	OST	-	
3:00	UP	383.51	OST	-	UP	391.77	OST	-	
4:00	UP	376.07	OST	-	UP	387.94	OST	-	
5:00	UP	382.75	OST	-	UP	386.84	OST	-	
6:00	UP	367.29	OST	-	UP	390.96	OST	-	
7:00	UP	377.81	OST	-	UP	389.94	OST	-	
8:00	UP	377.90	OST	-	UP	393.73	OST	-	
9:00	UP	409.70	OST	-	UP	410.07	OST	-	
10:00	UP	385.55	OST	-	UP	421.65	OST	-	
11:00	UP	365.66	OST	-	UP	399.01	OST	-	
12:00	UP	362.78	OKA	-	UP	392.11	OST	-	
13:00	UP	362.25	OKA	-	UP	399.00	OST	-	
14:00	UP	371.18	OKA	-	UP	405.54	OST	-	
15:00	UP	367.54	UP	604.96	UP	380.75	OST	-	
16:00	UP	382.62	UP	400.45	UP	373.25	OST	-	
17:00	UP	391.28	UP	391.18	UP	388.11	OST	-	
18:00	UP	383.54	UP	398.61	UP	400.19	OST	-	
19:00	UP	383.84	UP	402.29	UP	395.67	OST	-	
20:00	UP	388.40	UP	386.45	UP	391.06	OST	-	
21:00	UP	378.41	UP	388.08	UP	392.66	OST	-	
22:00	UP	393.85	UP	400.80	UP	392.40	OST	-	
23:00	UP	399.80	UP	367.50	UP	382.91	OST	-	
24:00	UP	395.65	UP	370.95	UP	382.18	OST	-	
<b>PDH</b>	381.74		411.13		392.65		-		
P48H	378.05		402.68		391.38		-		
MZLd v kg	726.50		268.67		1317.74		0.00		
n platných PHH	24		10		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	362.25		367.50		373.25				
Max PHH	409.70		604.96		421.65				

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 18.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
19.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	200.00		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	178.61	OST	-	
2:00	UP	177.48	OST	-	
3:00	UP	177.63	OST	-	
4:00	UP	176.89	OST	-	
5:00	UP	177.60	OST	-	
6:00	UP	176.49	OST	-	
7:00	UP	177.72	OST	-	
8:00	UP	178.00	OST	-	
9:00	UP	178.30	OST	-	
10:00	UP	176.57	OST	-	
11:00	UP	177.68	OST	-	
12:00	UP	178.12	OST	-	
13:00	UP	177.20	OST	-	
14:00	UP	175.21	OST	-	
15:00	UP	176.76	OST	-	
16:00	UP	177.04	OST	-	
17:00	UP	177.32	OST	-	
18:00	UP	179.26	OST	-	
19:00	UP	177.13	OST	-	
20:00	UP	177.28	OST	-	
21:00	UP	177.51	OST	-	
22:00	UP	177.77	OST	-	
23:00	UP	177.13	OST	-	
24:00	UP	176.92	OST	-	
<b>PDH</b>	177.40		-		
MZLd v kg	393.90		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>	24		0		
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>	0		0		
n neplatných PHH	24		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	175.21				
Max PHH	179.26				

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....