

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
20.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	386.89	UP	367.88	UP	381.72	OST	-	
2:00	UP	377.07	UP	365.73	UP	379.42	OST	-	
3:00	UP	390.33	UP	367.74	UP	379.26	OST	-	
4:00	UP	402.73	UP	363.65	UP	378.27	OST	-	
5:00	UP	391.83	UP	361.50	UP	366.09	OST	-	
6:00	UP	379.39	UP	359.76	UP	368.97	OST	-	
7:00	UP	373.65	UP	371.25	UP	368.86	OST	-	
8:00	UP	373.90	UP	374.57	UP	370.74	OST	-	
9:00	UP	404.52	UP	414.69	UP	383.88	OST	-	
10:00	UP	398.54	UP	394.13	UP	378.32	OST	-	
11:00	UP	354.00	UP	366.54	UP	404.73	OST	-	
12:00	UP	360.16	UP	373.03	UP	372.10	OST	-	
13:00	UP	358.54	UP	371.40	UP	372.92	OST	-	
14:00	UP	365.31	UP	371.81	UP	367.30	OST	-	
15:00	UP	364.71	UP	395.37	UP	377.92	OST	-	
16:00	UP	357.15	UP	394.71	UP	378.86	OST	-	
17:00	UP	363.35	UP	391.22	UP	376.05	OST	-	
18:00	UP	356.86	UP	390.01	UP	375.07	OST	-	
19:00	UP	367.62	UP	386.90	UP	377.87	OST	-	
20:00	UP	361.19	UP	392.96	UP	382.12	OST	-	
21:00	UP	353.95	UP	388.31	UP	386.78	OST	-	
22:00	UP	350.21	UP	385.34	UP	388.07	OST	-	
23:00	UP	361.68	UP	382.85	UP	393.18	OST	-	
24:00	UP	361.67	UP	382.81	UP	395.15	OST	-	
PDH	371.47		379.76		379.32		-		
P48H	376.60		395.44		385.98		-		
MZLd v kg	726.68		490.95		1194.67		0.00		
n platných PHH	24		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	350.21		359.76		366.09				
Max PHH	404.52		414.69		404.73				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 19.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
20.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	177.44	OST	-	
2:00	UP	177.55	OST	-	
3:00	UP	177.35	OST	-	
4:00	UP	177.02	OST	-	
5:00	UP	176.87	OST	-	
6:00	UP	177.02	OST	-	
7:00	UP	177.53	OST	-	
8:00	UP	176.15	OST	-	
9:00	UP	177.74	OST	-	
10:00	UP	178.40	OST	-	
11:00	UP	176.67	OST	-	
12:00	UP	176.42	OST	-	
13:00	UP	177.63	OST	-	
14:00	UP	178.42	OST	-	
15:00	UP	177.61	OST	-	
16:00	UP	176.96	OST	-	
17:00	UP	176.11	OST	-	
18:00	UP	177.26	OST	-	
19:00	UP	177.35	OST	-	
20:00	UP	176.42	OST	-	
21:00	UP	177.51	OST	-	
22:00	UP	177.40	OST	-	
23:00	UP	176.69	OST	-	
24:00	UP	176.87	OST	-	
PDH	177.18		-		
MZLd v kg	394.46		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	24		0		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	24		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	176.11				
Max PHH	178.42				

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....