

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 20.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
21.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	353.80	UP	381.11	UP	394.75	OST	-	
2:00	UP	345.32	UP	377.57	UP	393.52	OST	-	
3:00	UP	349.38	UP	377.77	UP	393.67	OST	-	
4:00	UP	357.30	UP	374.92	UP	386.87	OST	-	
5:00	UP	372.29	UP	375.19	UP	384.53	OST	-	
6:00	UP	374.24	UP	373.64	UP	385.45	OST	-	
7:00	UP	379.88	UP	362.72	UP	389.42	OST	-	
8:00	UP	414.29	UP	389.18	UP	400.03	OST	-	
9:00	UP	366.60	UP	400.65	UP	390.37	OST	-	
10:00	UP	370.85	UP	398.01	UP	387.85	OST	-	
11:00	UP	368.49	UP	391.51	UP	389.05	OST	-	
12:00	UP	372.28	UP	394.55	UP	390.27	OST	-	
13:00	UP	372.44	UP	373.50	UP	368.35	OST	-	
14:00	UP	375.60	UP	385.08	UP	392.38	OST	-	
15:00	UP	360.10	UP	384.56	UP	363.02	OST	-	
16:00	UP	360.10	UP	384.54	UP	363.32	OST	-	
17:00	UP	349.90	UP	384.34	UP	376.64	OST	-	
18:00	UP	359.54	UP	376.72	UP	390.68	OST	-	
19:00	UP	356.91	UP	385.46	UP	409.38	OST	-	
20:00	UP	362.27	UP	387.86	UP	388.74	OST	-	
21:00	UP	367.11	UP	371.29	UP	377.09	OST	-	
22:00	UP	371.02	UP	383.22	UP	371.89	OST	-	
23:00	UP	358.23	UP	384.04	UP	372.95	OST	-	
24:00	UP	360.93	UP	383.79	UP	372.83	OST	-	
PDH	365.79		382.55		384.71		-		
P48H	368.63		381.15		382.01		-		
MZLd v kg	857.89		500.14		1344.88		0.00		
n platných PHH	24		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	345.32		362.72		363.02				
Max PHH	414.29		400.65		409.38				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 20.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
21.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	200.00		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	177.11	OST	-	
2:00	UP	176.62	OST	-	
3:00	UP	177.43	OST	-	
4:00	UP	176.77	OST	-	
5:00	UP	177.54	OST	-	
6:00	UP	176.33	OST	-	
7:00	UP	176.29	OST	-	
8:00	UP	178.26	OST	-	
9:00	UP	177.83	OST	-	
10:00	UP	177.12	OST	-	
11:00	UP	176.63	OST	-	
12:00	UP	176.56	OST	-	
13:00	UP	175.96	OST	-	
14:00	OST	-	OST	-	
15:00	OST	-	OST	-	
16:00	OST	-	OST	-	
17:00	OST	-	OST	-	
18:00	OST	-	OST	-	
19:00	OST	-	OST	-	
20:00	OST	-	OST	-	
21:00	OST	-	OST	-	
22:00	OST	-	OST	-	
23:00	OST	-	OST	-	
24:00	OST	-	OST	-	
PDH	176.96		-		
MZLd v kg	213.37		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	13		0		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	13		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%				
EQ	0.00		0.00		
Min PHH	175.96				
Max PHH	178.26				

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....