

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 21.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
22.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		Pozn.
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	UP	363.31	UP	380.85	UP	375.05	OST	-	
2:00	UP	359.75	UP	379.01	UP	380.75	OST	-	
3:00	UP	363.87	UP	381.14	UP	377.18	OST	-	
4:00	UP	376.53	UP	382.14	UP	380.28	OST	-	
5:00	UP	376.31	UP	384.00	UP	397.31	OST	-	
6:00	UP	379.02	UP	379.55	UP	395.71	OST	-	
7:00	UP	378.56	UP	380.88	UP	405.95	OST	-	
8:00	UP	377.49	UP	379.37	UP	405.08	OST	-	
9:00	UP	375.92	UP	384.27	UP	401.43	OST	-	
10:00	UP	380.37	UP	384.94	UP	391.67	OST	-	
11:00	UP	374.90	UP	383.54	UP	397.50	OST	-	
12:00	UP	360.36	UP	376.76	UP	393.32	OST	-	
13:00	UP	367.76	UP	383.48	UP	397.03	OST	-	
14:00	UP	362.47	UP	387.87	UP	395.73	OST	-	
15:00	UP	366.49	UP	389.44	UP	396.83	OST	-	
16:00	UP	371.82	UP	390.31	UP	390.87	OST	-	
17:00	UP	379.89	UP	393.55	UP	391.60	OST	-	
18:00	UP	377.71	UP	395.84	UP	394.15	OST	-	
19:00	UP	378.75	UP	380.40	UP	386.77	OST	-	
20:00	UP	384.67	UP	394.16	UP	385.62	OST	-	
21:00	UP	383.95	UP	389.23	UP	388.88	OST	-	
22:00	UP	378.91	UP	389.57	UP	386.41	OST	-	
23:00	UP	382.57	UP	391.64	UP	384.18	OST	-	
24:00	UP	376.56	UP	388.32	UP	382.44	OST	-	
PDH	374.08		385.43		390.91		-		
P48H	369.93		383.99		387.81		-		
MZLd v kg	531.04		479.09		1422.90		0.00		
n platných PHH	24		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	359.75		376.76		375.05				
Max PHH	384.67		395.84		405.95				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 21.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
22.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	-		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	OST	-	OST	-	
2:00	OST	-	OST	-	
3:00	OST	-	OST	-	
4:00	OST	-	OST	-	
5:00	OST	-	OST	-	
6:00	OST	-	OST	-	
7:00	OST	-	OST	-	
8:00	OST	-	OST	-	
9:00	OST	-	OST	-	
10:00	OST	-	OST	-	
11:00	OST	-	OST	-	
12:00	OST	-	OST	-	
13:00	OST	-	OST	-	
14:00	OST	-	OST	-	
15:00	OST	-	OST	-	
16:00	OST	-	OST	-	
17:00	OST	-	OST	-	
18:00	OST	-	OST	-	
19:00	OST	-	OST	-	
20:00	OST	-	OST	-	
21:00	OST	-	OST	-	
22:00	OST	-	OST	-	
23:00	OST	-	OST	-	
24:00	OST	-	OST	-	
PDH	-		-		
MZLd v kg	0.00		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	0		0		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP					
EQ	0.00		0.00		
Min PHH					
Max PHH					

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....