

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
23.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	366.32	UP	388.16	UP	384.76	OST	-	
2:00	UP	372.42	UP	384.27	UP	389.98	OST	-	
3:00	UP	373.42	UP	383.91	UP	387.64	OST	-	
4:00	UP	366.10	UP	380.29	UP	390.12	OST	-	
5:00	UP	373.61	UP	393.24	UP	384.53	OST	-	
6:00	UP	370.43	UP	392.56	UP	386.57	OST	-	
7:00	UP	372.28	UP	391.65	UP	384.07	OST	-	
8:00	UP	384.09	UP	396.63	UP	390.50	OST	-	
9:00	UP	382.81	UP	393.58	UP	387.84	OST	-	
10:00	UP	382.13	UP	389.82	UP	388.10	OST	-	
11:00	UP	381.05	UP	396.58	UP	383.93	OST	-	
12:00	UP	379.93	UP	395.92	UP	383.35	OST	-	
13:00	UP	384.66	UP	385.60	UP	382.17	OST	-	
14:00	UP	388.48	UP	394.08	UP	379.11	OST	-	
15:00	UP	393.71	UP	390.52	UP	378.10	OST	-	
16:00	UP	385.67	UP	391.29	UP	378.76	OST	-	
17:00	UP	399.47	UP	390.70	UP	381.85	OST	-	
18:00	UP	374.44	UP	383.06	UP	382.53	OST	-	
19:00	UP	372.91	UP	377.20	UP	389.79	OST	-	
20:00	UP	377.02	UP	379.86	UP	402.19	OST	-	
21:00	UP	394.33	UP	377.91	UP	429.96	OST	-	
22:00	UP	374.45	UP	380.48	UP	410.60	OST	-	
23:00	UP	384.54	UP	379.93	UP	388.91	OST	-	
24:00	UP	369.81	UP	378.86	UP	391.11	OST	-	
PDH	379.34		387.34		389.02		-		
P48H	376.71		386.38		389.96		-		
MZLd v kg	501.58		478.32		1382.68		0.00		
n platných PHH	24		24		24		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		0		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	366.10		377.20		378.10				
Max PHH	399.47		396.63		429.96				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....
.....
.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 22.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
23.03.15

Zdroj: Tepláreň
Strana : 2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	-		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	OST	-	OST	-	
2:00	OST	-	OST	-	
3:00	OST	-	OST	-	
4:00	OST	-	OST	-	
5:00	OST	-	OST	-	
6:00	OST	-	OST	-	
7:00	OST	-	OST	-	
8:00	OST	-	OST	-	
9:00	OST	-	OST	-	
10:00	OST	-	OST	-	
11:00	OST	-	OST	-	
12:00	OST	-	OST	-	
13:00	OST	-	OST	-	
14:00	OST	-	OST	-	
15:00	OST	-	OST	-	
16:00	OST	-	OST	-	
17:00	OST	-	OST	-	
18:00	OST	-	OST	-	
19:00	OST	-	OST	-	
20:00	OST	-	OST	-	
21:00	OST	-	OST	-	
22:00	OST	-	OST	-	
23:00	OST	-	OST	-	
24:00	OST	-	OST	-	
PDH	-		-		
MZLd v kg	0.00		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	0		0		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP					
EQ	0.00		0.00		
Min PHH					
Max PHH					

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....