

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 23.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
24.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	386.89	UP	381.00	UP	390.87	OST	-	
2:00	UP	368.00	UP	387.18	UP	396.34	OST	-	
3:00	UP	351.22	UP	376.72	UP	400.68	OST	-	
4:00	UP	349.09	UP	373.72	UP	397.46	OST	-	
5:00	UP	366.29	UP	372.64	UP	393.13	OST	-	
6:00	UP	378.17	UP	370.18	UP	402.13	OST	-	
7:00	UP	404.63	UP	373.26	UP	415.20	OST	-	
8:00	UP	375.87	UP	379.08	UP	408.66	OST	-	
9:00	UP	363.74	UP	384.51	UP	383.67	OST	-	
10:00	UP	370.87	UP	386.10	UP	380.79	OST	-	
11:00	UP	405.57	UP	457.19	UP	370.17E	OST	-	
12:00	UP	515.22	UP	439.50	UP	453.17	OST	-	
13:00	UP	373.69	UP	391.36	UP	414.88	OST	-	
14:00	UP	369.35	UP	380.44	UP	380.04	OST	-	
15:00	UP	374.72	UP	391.31	UP	382.46	OST	-	
16:00	UP	391.04	UP	385.16	UP	378.94	OST	-	
17:00	UP	389.61	UP	394.99	UP	380.24	OST	-	
18:00	UP	361.53	UP	395.95	UP	370.02	OST	-	
19:00	UP	370.16	UP	403.10	UP	382.40	OST	-	
20:00	UP	379.20	UP	392.35	UP	386.27	OST	-	
21:00	UP	378.37	UP	390.01	UP	379.52	OST	-	
22:00	UP	372.55	UP	378.09	UP	386.89	OST	-	
23:00	UP	367.43	UP	381.03	UP	390.17	OST	-	
24:00	UP	359.30	UP	386.43	UP	385.72	OST	-	
<b>PDH</b>	380.10		389.64		392.08		-		
P48H	379.72		388.49		390.55		-		
MZLd v kg	502.13		472.48		1404.17		0.00		
n platných PHH	24		24		23		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		1		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	349.09		370.18		370.02				
Max PHH	515.22		457.19		453.17				

**Vysvetlivky:**

P48H-I < 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

A - P48H-I > 1.1\*EL<sub>97</sub>/EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

## Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 23.03.2015

Prevádzkovateľ:  
ID oprávnených osôb:  
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia  
operator  
24.03.15

Zdroj: Tepláreň  
Strana : 2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		Pozn.
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		
EL	-		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	OST	-	OST	-	
2:00	OST	-	OST	-	
3:00	OST	-	OST	-	
4:00	OST	-	OST	-	
5:00	OST	-	OST	-	
6:00	OST	-	OST	-	
7:00	OST	-	OST	-	
8:00	OST	-	OST	-	
9:00	OST	-	OST	-	
10:00	OST	-	OST	-	
11:00	OST	-	OST	-	
12:00	OST	-	OST	-	
13:00	OST	-	OST	-	
14:00	OST	-	OST	-	
15:00	OST	-	OST	-	
16:00	OST	-	OST	-	
17:00	OST	-	OST	-	
18:00	OST	-	OST	-	
19:00	OST	-	OST	-	
20:00	OST	-	OST	-	
21:00	OST	-	OST	-	
22:00	OST	-	OST	-	
23:00	OST	-	OST	-	
24:00	OST	-	OST	-	
<b>PDH</b>	-		-		
MZLd v kg	0.00		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL <sub>95</sub>	0		0		
n (PHH-I) > 2*EL <sub>95</sub>	0		0		
n neplatných PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP					
EQ	0.00		0.00		
Min PHH					
Max PHH					

**Vysvetlivky:**

(PHH-I) < 2\*EL<sub>95</sub>

G - (PHH-I) > 2\*EL<sub>95</sub>

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....