

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 24.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
25.03.15

Zdroj:

Tepláreň

Strana :

1/2

Meracie miesto	Kotel K1		Kotel K2		Kotel K3		Kotle K7,8		
Kód	0071		0072		0073		0078		
Veličina	NOxr		NOxr		NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL (97% P48H)	-		-		-		-		
EL (95% P48H)	400.00		400.00		400.00		400.00		
I(%)	0		0		0		0		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Stav	PHH	Pozn.
1:00	UP	352.58	UP	388.68	UP	382.04	OST	-	
2:00	UP	355.90	UP	382.62	UP	378.20	OST	-	
3:00	UP	362.96	UP	375.97	UP	375.32	OST	-	
4:00	UP	356.13	UP	376.92	UP	376.81	OST	-	
5:00	UP	359.96	UP	375.83	UP	372.33	OST	-	
6:00	UP	357.95	UP	371.80	UP	375.30	OST	-	
7:00	UP	365.47	UP	370.12	UP	378.63	OST	-	
8:00	UP	385.74	UP	374.57	UP	387.40	OST	-	
9:00	UP	383.46	UP	397.50	UP	381.96	OST	-	
10:00	UP	383.30	UP	388.95	UP	370.30E	OST	-	
11:00	UP	363.97	UP	388.27	UP	388.98	OST	-	
12:00	UP	363.92	UP	462.20	UP	395.57	OST	-	
13:00	UP	370.58	UP	404.88	UP	399.20	OST	-	
14:00	UP	360.86	UP	365.04	UP	414.91	OST	-	
15:00	UP	373.28	UP	364.99	UP	407.49	OST	-	
16:00	UP	384.44	UP	383.52	UP	386.52	OST	-	
17:00	UP	385.90	UP	379.13	UP	392.23	OST	-	
18:00	UP	374.08	UP	385.90	UP	396.42	OST	-	
19:00	UP	376.51	UP	392.36	UP	401.05	OST	-	
20:00	UP	382.78	UP	386.33	UP	395.72	OST	-	
21:00	UP	373.88	UP	380.18	UP	391.03	OST	-	
22:00	UP	372.15	UP	373.82	UP	391.56	OST	-	
23:00	UP	368.23	UP	378.02	UP	382.60	OST	-	
24:00	UP	374.75	UP	377.39	UP	386.44	OST	-	
PDH	370.37		384.37		387.83		-		
P48H	375.24		387.01		389.95		-		
MZLd v kg	500.62		466.53		1258.87		0.00		
n platných PHH	24		24		23		0		
n neplatných PHH	0		0		0		0		
n nahradených PHH	0		0		1		0		
podiel F PHH pri UP	0.0%		0.0%		0.0%				
EQ	0.00		0.00		0.00		0.00		
Min PHH	352.58		364.99		370.30				
Max PHH	385.90		462.20		414.91				

Vysvetlivky:

P48H-I < 1.1*EL₉₇/EL₉₅

A - P48H-I > 1.1*EL₉₇/EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - dobeh

UP - Ustálená prevádzka

BYP - Bypass

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 24.03.2015

Prevádzkovateľ:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

CM European Power Slovakia
operator
25.03.15

Zdroj: Tepláreň
Strana : 2/2

Meracie miesto	Kotel K4		Kotel K5		Pozn.
Kód	0074		0075		
Veličina	NOxr		NOxr		
Jednotka	mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL	-		-		
l(%)	20		20		
Čas	Stav	PHH	Stav	PHH	
1:00	OST	-	OST	-	
2:00	OST	-	OST	-	
3:00	OST	-	OST	-	
4:00	OST	-	OST	-	
5:00	OST	-	OST	-	
6:00	OST	-	OST	-	
7:00	OST	-	OST	-	
8:00	OST	-	OST	-	
9:00	OST	-	OST	-	
10:00	OST	-	OST	-	
11:00	OST	-	OST	-	
12:00	OST	-	OST	-	
13:00	OST	-	OST	-	
14:00	OST	-	OST	-	
15:00	OST	-	OST	-	
16:00	OST	-	OST	-	
17:00	OST	-	OST	-	
18:00	OST	-	OST	-	
19:00	OST	-	OST	-	
20:00	OST	-	OST	-	
21:00	OST	-	OST	-	
22:00	OST	-	OST	-	
23:00	OST	-	OST	-	
24:00	OST	-	OST	-	
PDH	-		-		
MZLd v kg	0.00		0.00		
n (PHH-I) < 2*EL ₉₅	0		0		
n (PHH-I) > 2*EL ₉₅	0		0		
n neplatných PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
n nahradených PHH	0		0		
podiel F PHH pri UP					
EQ	0.00		0.00		
Min PHH					
Max PHH					

Vysvetlivky:

(PHH-I) < 2*EL₉₅

G - (PHH-I) > 2*EL₉₅

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH-I > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - výpadok

EL - Emisný limit

PHH - priemerná hodinová hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

EQ - Emisná kvóta

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....