

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2007

Prevádzkovateľ: Slovaft
 Meracie miesto: Kotle K7,8
 Celkový čas prevádzky systému: 3314hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.08

Zdroj: Tepláreň
 Palivo: TRZ
 Kód: 0078
 Strana: 1/3

Veličina	O2	SO2r		NOxr		Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	
EL (97% P48H)		1700.00		-		
EL (95% P48H)		-		450.00		
EL (PMH)		1700.00		450.00		
I(%)		0		0		
Mesiac	PMH	PMH	MZLm	PMH	MZLm	
Január	-	-	-	-	-	
Február	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	-	-	-	
August	6.69	1546.38	82.054	396.49	21.279	
September	5.30	1571.85	217.192	421.82	58.312	
Október	5.91	1557.22	157.083	422.73	42.806	
November	5.66	1664.26	241.753	425.62	61.683	
December	5.53	1730.79Q	269.122	429.59	66.754	
PRH	5.73	1622.30		421.69		
MZLr v t	-	967.204		250.835		
MZLr < EL v t/rok		698.082		250.835		
MZLr > EL v t/rok		269.122		-		
n platných PHH	3315/100%	3264/100%		3264/100%		
n neplatných PHH	0/0%	3/0%		3/0%		
n nahradených PHH	3/0%	0/0%		0/0%		
n platných PDH		138		138		
n neplatných PDH		0		0		
n platných P48H		137		137		
n neplatných P48H		0		0		
n P48H < EL ₉₇ /EL ₉₅ +I		137/100%		137/100%		
n P48H > EL _{pmh} /EL ₉₅ +I		0/0%		0/0%		
n PMH > EL _{pmh} +I		1		0		
EQ		0.00		0.00		
Min PHH		1121.14		362.69		
Max PHH		1895.08		622.65		
Min PDH		1447.55		373.67		
Max PDH		1850.16		456.38		
Min P48H		1498.38		375.30		
Max P48H		1832.23		447.11		

Vysvetlivky:

P48H < 1.1 * EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL₉₇

A - P48H > 1.1 * EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

.....

Ročný protokol emisných hodnôt za rok 2007

Prevádzkovateľ: Slovaft
 Meracie miesto: Kotle K7,8
 Celkový čas prevádzky systému: 3314hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.01.08

Zdroj: Tepláreň
 Palivo: TRZ
 Kód: 0078
 Strana: 2/3

Veličina	CO _r		TZL _r		Vykon	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	t/mesiac	mg/m ³ N	t/mesiac	t/h	
EL (97% P48H)	175.00		50.00			
EL (95% P48H)	-		-			
EL (PMH)	175.00		50.00			
I(%)	0		0			
Mesiac	PMH	MZLm	PMH	MZLm	PMH	
Január	-	-	-	-	-	
Február	-	-	-	-	-	
Marec	-	-	-	-	-	
Apríl	-	-	-	-	-	
Máj	-	-	-	-	-	
Jún	-	-	-	-	-	
Júl	-	-	-	-	-	
August	0.06	0.012	14.88	0.781	142.14	
September	0.01	0.002	14.72	2.030	217.75	
Október	0.00	0.009	14.98	1.549	155.23	
November	0.01	0.001	16.57	1.903	222.66	
December	0.00	0.000	17.01	2.643	240.13	
PRH	0.01		15.70		200.29	
MZL _r v t	0.025		8.906		-	
MZL _r < EL v t/rok	0.025		8.906			
MZL _r > EL v t/rok	-		-			
n platných PHH	3264/100%		3164/97%		3212/97%	
n neplatných PHH	3/0%		103/3%		103/3%	
n nahradených PHH	0/0%		6/0%		0/0%	
n platných PDH	138		132			
n neplatných PDH	0		6			
n platných P48H	137		131			
n neplatných P48H	0		0			
n P48H < EL ₉₇ /EL ₉₅ +I	137/100%		131/100%			
n P48H > EL _{pmh} /EL ₉₅ +I	0/0%		0/0%			
n PMH > EL _{pmh} +I	0		0			
EQ	0.00		0.00			
Min PHH	0.00		12.06			
Max PHH	14.12		47.35			
Min PDH	0.00		12.63			
Max PDH	0.59		20.16			
Min P48H	0.00		12.65			
Max P48H	0.29		18.94			

Vysvetlivky:

P48H < 1.1 * EL₉₇/EL₉₅+I

F - neplatná

Q - PMH > EL₉₇

A - P48H > 1.1 * EL₉₇/EL₉₅+I

PDH - priemerná denná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

EL - Emisný limit

EQ - Emisný kvocient

I - Interval spoľahlivosti

PHH - priemerná hodinová hodnota

P48H - priemerná 48 hodinová hodnota

PRH - priemerná ročná hodnota

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách

.....

Protokol o prevádzke systému za rok 2007

Prevádzkovateľ: Slovaft
Meracie miesto: Kotle K7,8
Celkový čas prevádzky systému: 3314hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.01.08

Zdroj: Tepláreň

Kód: 0078
Strana : 3/3

Mesiac	Stavy systému [hod:min]							
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	INY
Január	-	-	-	-	-	-	-	-
Február	-	-	-	-	-	-	-	-
Marec	-	-	-	-	-	-	-	-
Apríl	-	-	-	-	-	-	-	-
Máj	-	-	-	-	-	-	-	-
Jún	-	-	-	-	-	-	-	-
Júl	-	-	-	-	-	-	-	-
August	00:00	00:00	09:00	378:00	00:00	00:00	21:00	00:00
September	00:00	00:00	00:00	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Október	00:00	00:00	38:00	706:00	00:00	00:00	00:00	00:00
November	00:00	00:00	00:00	720:00	00:00	00:00	00:00	00:00
December	00:00	00:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	00:00	00:00	47:00	3268:00	00:00	00:00	21:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - dobeh
 SKU - Skúšanie
 VYP - výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 INY - Iný stav

.....

