

Tabuľka č.1

Kvalita pitnej vody	Lokalita/obec/vodovod	ONŠ	ONŠ z celkového počtu odberateľov	Dĺžka trvania nevyhovujúceho stavu	Prekročené limity určujúce kvalitu	Spôsob riešenia nevyhovujúceho stavu	Podania
číslo udalosti	názov	počet	%	hodiny	ukazovateľ a hodnota	popis	počet
1.	Areál Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo/Bratislava	2	0,98%	2304	prekročenie medznej hodnoty v ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy pri 37°C	preplachovanie - nebolo účinné, následne bol inštalovaný chlorátor	1
<b>Spolu za regulovaný subjekt za kalendárny rok</b>	<b>X</b>	2	0,98%	2304	<b>X</b>	<b>X</b>	1

## Vysvetlivky:

ONŠ - odberatelia s nedodrzaným štandardom.

Udalosť je situácia, pri ktorej bolo preukázané nedodržanie štandardu kvality, resp. je to nevyhovujúci stav, ktorý vznikol v dôsledku nedodržania štandardu kvality.